

Trinkwasserqualität in Iggingen und Brainkofen

Parameter	Messeinheit	Wert	Grenzwert
Säurekapazität bis pH 4,3	mol/m ³	3,46	
Carbonathärte	°dH	9,7	
Calcium	mg/L	76	
Magnesium	mg/L	11	
Kalium	mg/L	1,9	
Summe Erdalkalien	mol/m ³	2,42	
Gesamthärte	°dH	13,6	
Härtebereich	-	2	
Clordioxid	mg/L	0,06	0,2
Chlorit	mg/L	0,15	0,2
Ortho-Phosphat	mg/L	0,50	6,7
Ozon	mg/L	< 0,01	0,05
Chlorid	mg/L	31,4	250
Sulfat	mg/L	27,9	240
Nitrat	mg/L	21,9	50

Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Rathausteam oder die Mutlanger Wassergruppe gerne zur Verfügung!